

## EU Declaration of Conformity.

This declaration of conformity is issued under the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU at the sole responsibility of Zhejiang Ruihua Machinery Co., Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown, Yuyao, China.

Zhejiang Ruihua hereby certifies that the product described below complies with the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/86/EU and other relevant EU harmonization legislation (eg).

Description: Pressurized fire extinguisher  
Production year: 2022  
Model ID: CGS PE2CR-A / P2GS  
Maximum working pressure: 20 bar  
Test pressure PT: 30 bar  
Permitted min./max. temperature TS: -30 / +60 ° C  
Volume V / Diameter D: 2.25 L /  $\phi$  110 mm  
Pressure test medium: Water  
Content type: Powder

Applied conformity assessment procedures: Module B + C2  
Applied standards and technical specifications: EN3-8  
Other applied EU standards: EN3-7

### Technical inspection body:

QA system / Inspection and production control:  
Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

### Certificate:

EU design certificate no:  
EU type certificate No: *Module B (11-282392-03)*  
EU Certificate of Conformity No: *Module C2 (21-1016280-101)*

### Signature:



Daniel Cao  
General Manager  
Zhejiang Ruihua Machinery Co., Ltd.

Date: 22-3-31

## EU-försäkran om överensstämmelse.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68 / EU på eget ansvar av Zhejiang Ruihua Machinery Co.,Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown ,Yuyao, Kina.

Zhejiang Ruihua försäkrar härmed att produkten som beskrivs nedan överensstämmer med direktivet om tryckutrustning (PED) 2014/86 / EU och annan relevant EU-harmoniseringslagstiftning (t ex).

Beskrivning: Tryckladdad brandsläckare  
Produktionsår: 2022  
Modell-ID: CGS PE2CR-A / P2GS  
Max arbetstryck: 20 bar  
Provtryck PT: 30 bar  
Tillåten min./max. temperatur TS: -30 / +60 ° C  
Volym V / Diameter D: 2.25 L /  $\phi$  110 mm  
Medium för provtryck: Vatten  
Typ av innehåll: Pulver

Tillämpade förfaranden för bedömning av överensstämmelse: Module B+C2  
Tillämpade standarder och tekniska specifikationer: EN3-8  
Övriga tillämpade EU-standarder: EN3-7

### Tekniskt kontrollorgan:

QA system /Inspektion och produktionskontroll:  
Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

### Certifikat:

EU-design certifikat nr:  
EU-typ certifikat nr: *Module B (11-282392-03)*  
EU-intyg om överensstämmelse nr: *Module C2 (21-1016280-101)*

### **EU-overensstemmelseserklæring.**

Denne overensstemmelseserklæring udstedes i henhold til tryk-udstyrsdirektivet (PED) 2014/68 / EU under ansvar af Zhejiang Ruihua Machinery Co.,Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown ,Yuyao, China.

Zhejiang Ruihua erklærer herved, at følgende typer af trykholdige brand-slukkere som beskrevet nedenfor er i overensstemmelse med trykudstyrs- direktivet (PED) 2014/86 / EU og anden relevant EU-harmoniseringslovgivning.

Beskrivelse: Trykladet brandslukker

Produktionsår: 2022

Modelnummer: CGS PE2CR-A / P2GS

Max. tilladt arbejdsstryk: 20 bar

Tryktest PT: 30 bar

Min./max. iladt temperatur TS: -30 / +60 °C

Volume V / Diameter DN: 2.25 L / φ 110 mm

Tryktest media: Vand

Type indhold: Pulver

Anvendt procedure for overensstemmelsesvurdering: Module B+C2

Anvendt standard og teknisk specifikation: EN3-8

Andre standarder og EU-Direktiv: EN3-7

### **Bemyndigede organ:**

Kontrol af QA system / Inspektion og test under produktion.

Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

### **Certifikater:**

EU-Design Certifikat Nr:

EU-Type certifikat Nr.: *Module B (11-282392-03)*

EU-Certificate of conformity Nr: *Module C2 (21-1016280-101)*

### **EU- samsvarserklæring.**

Denne samsvarserklæring er utestedet på produsentens ansvar alene i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. (PED) 2014/68 /EU) av: Zhejiang Ruihua Machinery Co.,Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown ,Yuyao, China.

Zhejiang Ruihua erklærer herved at produktet listet nedenfor er i samsvar med forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr (PED) 2014/68/EU), og andre relevante norske forskrifter og regelverk.

Beskrivelse: Trykladet brannsløkker

Produksjonsår: 2022

Modell Id-No: CGS PE2CR-A / P2GS

Maks. Tillatt arbeidstrykk: 20 bar

Test trykk PT: 30 bar

Min./max. temperaturområde TS: -30 / +60 °C

Volume V / Diameter DN: 2.25 L / φ 110 mm

Trykktest media: Vann

Type innhold: Pulver

Fremgangsmåte for samsvars-vurdering: Module B+C2

Standarder og teknisk spesifisering: EN3-8

Øvrige EU-standarder: EN3-7

### **Teknisk kontrollorgan:**

QA system / Inspeksjon og produksjonskontroll:

Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

### **Sertifikater:**

EU-Design Sertifikat No:

EU-Type Sertifikat No.: *Module B (11-282392-03)*

EU-samsvarserklærings No.: *Module C2 (21-1016280-101)*

**EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.**

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan painelaitedirektiivin (PED) 2014/68 / EU mukaisesti Ruihua Machinery Co.,Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown ,Yuyao, China:n yksinomaisella vastuulla.

Zhejiang Ruihua, vakuuttaa, että jäljempänä kuvailtu tuote täyttää painelaitedirektiivin (PED) 2014/86 / EU sekä muut asiaankuuluvat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset.

Kuvaus: Paineistettu palosammutin

Valmistusvuosi: 2022

Malli Id-No: CGS PE2CR-A / P2GS

Suurin sallittu paine PS: 20 bar

Testipaine PT: 30 bar

Sallittu min./maks. -lämpötila TS: -30 / +60 °C

Tilavuus V / halkaisija DN: 2.25 L /  $\phi$  110 mm

Painetestissä käytetty aine: Vesi

Sisällön tyyppi: Jauhe

Sovelletut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: Module B+C2

Sovelletut standardit ja tekniset spesifikaatiot: EN3-8

Muut sovelletut EU-standardit: EN3-7

**Sidoksissa olevat ilmoitetut laitokset:**

QS-järjestelmän valvonta / Tarkastukset / testit valmistuksen aikana:

Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

Seuraavat sertifikaatit sisältyvät:

EU:-mallitodistus nro:

EU-tyyppitarkastustodistus nro: *Module B (11-282392-03)*

EU-vaatimustenmukaisuustodistus nro: *Module C2 (21-1016280-101)*