

# BRUKSANVISNING X-FOG BRANDSLÄCKARE

MODELL: WA6XF-A, WA9XF-A  
Ver: 220223



Vi tackar för att du valt en brandsläckare från CGS. Våra släckare är utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd.

## Innehåll

Oavsett modell skall följande komponenter vara bipackade i förpackningen:

- » 1 st. brandsläckare
- » 1 st. väggfäste
- » 1 st. slang

## Egenkontroll

Vid upppackning av produkten vänligen kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangen är monterad, om inte, montera slangen. Gör det till en vana att kontrollera tryck och plombering regelbundet.

## Bruksområde

Din nya brandsläckare innehåller släckmedlet X-Fog som är helt fritt från tensider och som ökar släckeffekten för brandklass A. A-klassade brandsläckare är avsedda för släckning i organiska material som trä, papper, textilier mm.

Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

## Släckmedlets funktion

X-Fog kylvlar ner det brinnande materialet och förhindrar återantändning.

## Så använder du brandsläckaren

- » Dra ur säkringen.
- » Håll slangen med ett fast grepp och sikta mot lågornas bas.
- » Tryck ner handtaget.
- » Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågorna tills branden är släckt.

## Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

## Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år. För näringsverksamhet gällerservicestandard SS 3656 och CGS serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

## Garantivillkor

5 års garanti gäller för tryckfall räknat från produktens produktionsmånad. Garantin förutsätter att originalplomben är intakt och att produkten inte är öppnad, använd, återfylld eller har genomgått service som inneburit fysiskt ingrepp på produkten.

Garantin förutsätter att produkten används och förvaras under normala förhållanden och i normal miljö. Garantin gäller inte om produkten lagras i korrosiva eller på annat sätt ogynnsamma eller belastande miljöer, eller på annat sätt kan anses ta skada av dess lagring eller användning.

## CGS X-FOG 6 L

Modell: CGS WA6XF-A  
Typ: 6 L vatten med tillsats, tryckladdad  
Brandklass: A  
Effektclass: 34A  
Vikt: 9,3 kg  
Tryck: 15 Bar  
Drivgas: Nitrogen N<sub>2</sub>  
Släckmedel: X-Fog  
Godkännanden: Svensk Standard  
SS EN3-7, CE  
Temperaturområde: +5 °C till +60 °C

## CGS X-FOG 9 L

Modell: CGS WA9XF-A  
Typ: 9 L vatten med tillsats, tryckladdad  
Brandklass: A  
Effektclass: 43A  
Vikt: 14 kg  
Tryck: 15 Bar  
Drivgas: Nitrogen N<sub>2</sub>  
Släckmedel: X-Fog  
Godkännanden: Svensk Standard  
SS EN3-7, CE  
Temperaturområde: +5 °C till +60 °C

**VIKTIGT:** Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast CGS specificerade släckmedel och reservdelar.



För mer information  
[www.gpbmnordic.se](http://www.gpbmnordic.se)

# KÄYTTÖOHJE X-FOG KÄSISAMMUTIN

MALLI: WA6XF-A, WA9XF-A  
Ver: 220223

CGS

Kiitämme, että olet valinnut CGS-sammuttimen. Sammuttimemme tuotesuunnittelussa panostamme ensisijaisesti sammutustehoon ja pitkään käyttöikään.

## Sisältö

Mallista riippumatta, seuraavien tarvikkeiden tulee sisältyä pakkaukseen:

- » 1 kpl. sammutin
- » 1 kpl. teline
- » 1 kpl. letku

## Tarkistaminen

Kun purat tuotteen pakkauksesta, tarkistathan, että painemittarin nuoli osoittaa vihreää kenttää. Tarkista, että varmuussokka on asennettu ja sinetöity. Varmista, että letku on asennettu, jos ei, asenna letku. Ota tavaksi tarkistaa paine ja sinetti säännöllisesti.

## Käyttöalue

Uusi sammuttimesti sisältää sammutusainetta X-Fog, joka on täysin tensidi vapaa. Se tuo myös lisää sammutustehoa paloluokkaan A. A-luokan sammuttimet on tarkoitettu orgaanisten materiaalien, kuten puun, paperin, tekstiilien ja vastaavien materiaalien sammuttamiseen. Sammutinta voidaan käyttää myös sähköpalojen sammuttamiseen asennuksissa, joiden jännite on enintään 1000 voltia. Sähköpaloa sammutettaessa tulee säilyttää vähintään 1 metrin turvaetäisyys.

## Sammutusaineen vaikutus

X-Fog viilentää palavaa materiaalia ja estää palon uudelleensyttymisen.

## Näin käytät sammutinta

- » Vedä sokka ulos.
- » Pidä tukevasti letkusta kiinni ja tähtää palon juureen.
- » Paina kahva pohjaan.
- » Liikuta suutinta palon juureen suunnattuna kunnes palo on sammutettu.

## Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos tuotetta säilytetään ulkotiloissa, varmista että se ei jäädy. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

## Huolto ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävällein asennuspaikasta riippuen. Käsiammutin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita. Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuolto-liikkeessä viiden (5) vuoden välein.

## Takuuehdot

5 vuoden takuu paineenlaskulle alkaen valmistuspäivästä. Takuu edellyttää, että alkuperäinen plommaus on ehjä ja että tuotetta ei ole avattu, käytetty, täytetty tai huollettu siten, että tuotetta on fyysisesti muutettu.

Takuu edellyttää, että tuotetta käytetään ja säilytetään normaaleissa olosuhteissa ja ympäristössä. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotetta on säilytetty syövyttävässä, epäsuotuisassa ympäristössä tai muutoin vahinkoa aiheuttavissa olosuhteissa.

## CGS X-FOG 6 L

Malli: CGS WA6XF-A  
Tyyppi: 6 L Vesi lisäaine, paineistettu  
Paloluokka: A  
Teholuokka: 34A  
Paino: 9,3 kg  
Paine: 15 Bar  
Ponnekaasu: Typpi N<sub>2</sub>  
Sammutusaine: X-Fog  
Hyväksynyt: SFS EN3-7, CE  
Toimintalämpötila: +5°C ... +60°C

## CGS X-FOG 9 L

Malli: CGS WA9XF-A  
Tyyppi: 9 L Vesi lisäaine, paineistettu  
Paloluokka: A  
Teholuokka: 43A  
Paino: 14 kg  
Paine: 15 Bar  
Ponnekaasu: Typpi N<sub>2</sub>  
Sammutusaine: X-Fog  
Hyväksynyt: SFS EN3-7, CE  
Toimintalämpötila: +5°C ... +60°C

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuolto-liikkeeseen. Käytettävä vain CGS:n hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.



Lisätietoja:  
[www.gpbmnordic.fi](http://www.gpbmnordic.fi)